



EG – Zertifikat

Baumusterprüfbescheinigungs – Nr.: BSI – LB – 001

Kategorie, Produkt, Typ oder Handelsname:	Energieverzehrender Puffer Modell SEB 16.2
Name und Adresse des Herstellers:	Oleo International Grovelands Longford Road Exhall Coventry CV7 9ND
Name und Adresse des Bescheinigungsinhabers:	Oleo International Grovelands Longford Road Exhall Coventry CV7 9ND
Datum des Antrages auf EG-Baumusterprüfung:	3. September 1998
Prüfung auf Basis der folgenden Anforderungen:	Die Prüfung erfolgte auf Basis der Anforderungen der Richtlinie 95/16/EG Anhang V der Aufzugsrichtlinie, BSI Prüfbericht 282/005059 – 10 vom 21.10.1998
Datum der Baumusterprüfung:	September – Oktober 1998
Nummer des Prüfberichtes:	Report Nummer 282 / 005059 – 10

Für und im Auftrag der BRITISH STANDARDS INSTITUTION,
Kennnummer 0086

Unterschrift : C Cooper (General Manager)
Datum : 23 / 10 / 98

Jede Veränderung des Bauteiles macht dieses EG Zertifikat ungültig und muß der allgemein zugelassenen Prüfstelle BSI mit Kennnummer 0086 unverzüglich gemeldet werden.


Aufbereitet von : BSI Product Services Maylands Avenue Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 4SQ UK Telefon : 44 1442 230442 Fax: 44 1442 231442

Seite 1/2

Prüfvermerk:

Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Original geprüft und bestätigt:

31.05.99


W. Sonntag
OTIS GmbH & Co. QHG / Qualitätssicherung Vertrieb



EG – Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung – Nr.: BSI – LB – 001

(Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen

Gültigkeitsbereich dieser Bescheinigung

Diese EG - Baumusterprüfbescheinigung für den energieverzehrenden Puffer Typ : **SEB 16.2** ist nur unter folgenden Anwendungs - Bedingungen gültig :

- 1.) für eine maximale Aufprallgeschwindigkeit von 1,84 m/s
- 2.) für eine minimale Masse von 450 kg
- 3.) für eine maximale Masse von 4545 kg
- 4.) und bei Füllung mit einer hydraulischen Flüssigkeit mit einer Viskosität nach ISO VG 68

Für und im Auftrag der BRITISH STANDARDS INSTITUTION,
Kennnummer 0086

Unterschrift : C Cooper (General Manager)
Datum : 23 / 10 / 98


Jede Veränderung des Bauteiles macht dieses EG Zertifikat ungültig und muß der allgemein zugelassenen Prüfstelle BSI mit Kennnummer 0086 unverzüglich gemeldet werden.

Aufbereitet von : BSI Product Services Maylands Avenue Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 4SQ UK Telefon : 44 1442 230442 Fax 44 1442 231442

Seite 2/2

Prüfvermerk:
Übereinstimmung der Übersetzung mit dem Original geprüft und bestätigt:

31.05.99

iv 
W. Sonntag
OTIS GmbH & Co. DHG / Qualitätssicherung Vertrieb